

**ΠΙΝΑΚΑΣ 23**

Τιμές του συντελεστή σκίασης από οριζόντιους προβόλους ( $F_{ov}$ )  
(Πηγή Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010)

α/α	Γωνία β	Περίοδος	Προσανατολισμός επιφάνειας				
			N	NA και ΝΔ	Α και Δ	ΒΑ και ΒΔ	Β
1	0°	θέρμανσης	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		ψύξης	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	5°	θέρμανσης	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
		ψύξης	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97
3	10°	θέρμανσης	0,94	0,94	0,94	0,93	0,92
		ψύξης	0,89	0,91	0,93	0,93	0,94
4	15°	θέρμανσης	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89
		ψύξης	0,84	0,86	0,89	0,90	0,90
5	20°	θέρμανσης	0,87	0,88	0,88	0,86	0,85
		ψύξης	0,78	0,82	0,85	0,87	0,87
6	25°	θέρμανσης	0,84	0,84	0,85	0,83	0,81
		ψύξης	0,73	0,77	0,81	0,83	0,84
7	30°	θέρμανσης	0,80	0,81	0,82	0,80	0,77
		ψύξης	0,67	0,72	0,77	0,80	0,80
8	35°	θέρμανσης	0,76	0,77	0,78	0,76	0,74
		ψύξης	0,61	0,67	0,72	0,76	0,77
9	40°	θέρμανσης	0,72	0,73	0,75	0,73	0,70
		ψύξης	0,56	0,62	0,68	0,72	0,74
10	45°	θέρμανσης	0,68	0,69	0,70	0,69	0,66
		ψύξης	0,51	0,57	0,63	0,68	0,70
11	50°	θέρμανσης	0,63	0,64	0,66	0,65	0,62
		ψύξης	0,46	0,52	0,58	0,64	0,67
12	55°	θέρμανσης	0,57	0,58	0,62	0,61	0,59
		ψύξης	0,42	0,48	0,53	0,59	0,63
13	60°	θέρμανσης	0,50	0,52	0,57	0,57	0,55
		ψύξης	0,39	0,43	0,48	0,55	0,60
14	65°	θέρμανσης	0,42	0,45	0,50	0,53	0,51
		ψύξης	0,36	0,39	0,43	0,49	0,56
15	70°	θέρμανσης	0,34	0,37	0,44	0,48	0,47
		ψύξης	0,33	0,34	0,38	0,44	0,52
16	80°	θέρμανσης	0,17	0,21	0,29	0,38	0,40
		ψύξης	0,28	0,26	0,27	0,32	0,41
17	≥90°	θέρμανσης	0,10	0,12	0,17	0,27	0,33
		ψύξης	0,24	0,19	0,18	0,22	0,30

**Σημείωση:** Οι τιμές για ενδιάμεσες γωνίες καθώς και για ενδιάμεσους προσανατολισμούς υπολογίζονται με τη χρήση γραμμικής παρεμβολής.