

**ΠΙΝΑΚΑΣ 25**

Τιμές του συντελεστή σκίασης από τέντες

α/α	Γωνία β	Περίοδος	Προσανατολισμός επιφάνειας				
			N	NA και ΝΔ	Α και Δ	ΒΑ και ΒΔ	Β
1	0°	ψύξης	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	5°	ψύξης	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97
3	10°	ψύξης	0,89	0,91	0,93	0,93	0,94
4	15°	ψύξης	0,84	0,86	0,89	0,90	0,90
5	20°	ψύξης	0,78	0,82	0,85	0,87	0,87
6	25°	ψύξης	0,73	0,77	0,81	0,83	0,84
7	30°	ψύξης	0,67	0,72	0,77	0,80	0,80
8	35°	ψύξης	0,61	0,67	0,72	0,76	0,77
9	40°	ψύξης	0,56	0,62	0,68	0,72	0,74
10	45°	ψύξης	0,51	0,57	0,63	0,68	0,70
11	50°	ψύξης	0,46	0,52	0,58	0,64	0,67
12	55°	ψύξης	0,42	0,48	0,53	0,59	0,63
13	60°	ψύξης	0,39	0,43	0,48	0,55	0,60
14	65°	ψύξης	0,36	0,39	0,43	0,49	0,56
15	70°	ψύξης	0,33	0,34	0,38	0,44	0,52
16	80°	ψύξης	0,28	0,26	0,27	0,32	0,41
17	≥90°	ψύξης	0,24	0,19	0,18	0,22	0,30

**Σημείωση:** Οι τιμές για ενδιάμεσες γωνίες καθώς και για ενδιάμεσους προσανατολισμούς υπολογίζονται με τη χρήση γραμμικής παρεμβολής.