

**ΠΙΝΑΚΑΣ 30**

Τιμές του συντελεστή θέσης ανοίγματος Η λόγω χαραμάδων ανοιγμάτων για τον υπολογισμό του αερισμού (Πηγή Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20711-1/2010)

α/α	Ανεμόπτωση	Θέση εξωτερικής επιφάνειας	Τρόπος δόμησης	
			Όψεις σε επαφή με όμορου	Ελεύθερες όψεις
1	Κανονική	Προστατευμένη	0,78	1,10
		Ελεύθερη	1,32	1,87
		Άκρως απροστάτευτη	1,94	2,71
2	Ισχυρή	Προστατευμένη	1,32	1,87
		Ελεύθερη	1,94	2,71
		Άκρως απροστάτευτη	2,65	3,65