

ΠΙΝΑΚΑΣ 33

Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης σε θερμοκρασία 45°C ανά χρήση κτιρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας. (Πηγή Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20711-1/2010)

| Χρήσεις κτιρίων ή θερμικών ζωνών | Ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) | | Ετήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ | |
|--|--|--|--|---|
| | (l/άτομο/ημέρα) | ανά δομημένη επιφάνεια (l/m ² /ημέρα) | Ανά υπνοδωμάτιο (m ³ /υπνοοδ./έτος) | ανά δομημένη επιφάνεια (m ³ /m ² /έτος) |
| Μονοκατοικία, πολυκατοικία | 50 | - | 27,38 | - |
| | (l/άτομο/ημέρα) | (l/m ² /ημέρα) | ανά κλίνη (m ³ /κλίνη/έτος) | (m ³ /m ² /έτος) |
| Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας κατηγορίας Lux | 100 | - | 36,50 | - |
| Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας Α και Β κατηγορίας | 80 | - | 29,20 | - |
| Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας Γ κατηγορίας | 60 | - | 21,90 | - |
| Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux | 100 | - | 21,23 | - |
| Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας Α και Β κατηγορίας | 80 | - | 17,00 | - |
| Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας Γ κατηγορίας | 60 | - | 12,74 | - |
| Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux | 100 | - | 24,27 | - |
| Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας Α και Β κατηγορίας | 80 | - | 19,41 | - |
| Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας Γ κατηγορίας | 60 | - | 14,56 | - |
| Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας | 60 | - | 21,90 | - |
| Ξενώνας θερινής λειτουργίας | 60 | - | 12,74 | - |
| Ξενώνας χειμερινής λειτουργίας | 60 | - | 14,56 | - |
| Οικοτροφείο και κοιτώνας | 50 | - | 18,25 | - |
| Εστιατόριο** | 8 | 5,60 | - | 2,04 |
| Ζαχαροπλαστείο, καφενείο** | 2 | 1,60 | - | 0,58 |
| Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, μουσική σκηνή | 3 | 3,00 | - | 0,62 |
| Θέατρο, κινηματογράφος | - | - | - | - |
| Χώρος συναυλιών | - | - | - | - |
| Χώρος εκθέσεων μουσείο | - | - | - | - |
| Χώρος συνεδρίων, αμφιθέατρο, αίθουσα δικαστηρίων | - | - | - | - |
| Τράπεζα | - | - | - | - |
| Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων | - | - | - | - |
| Κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο** | 20 | 9,00 | - | 3,29 |
| Διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι | - | - | - | - |
| Λουτρό (κοινόχρηστο) | - | - | - | - |
| Νηπιαγωγείο | - | - | - | - |
| Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-----|-------|-------|------|
| δευτεροβάθμια εκπαίδευση | | | | |
| Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας | - | - | - | - |
| Φροντιστήριο, ωδείο | - | - | - | - |
| Νοσοκομείο κάτω των 500 κλινών* | 80 | - | 29,2 | - |
| Νοσοκομείο άνω των 500 κλινών* | 120 | - | 43,9 | - |
| Κλινική* | | | | |
| Αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, κέντρο υγείας, ιατρείο | 5 | 0,75 | - | 0,2 |
| Ψυχιατρείο, ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ίδρυμα χρονίως πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκομεία | 50 | - | 18,25 | - |
| Βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός | 5 | 1,25 | - | 0,30 |
| Αναμορφωτήριο, φυλακή | 30 | 6,00 | - | 2,19 |
| Αστυνομική διεύθυνση, Κρατητήριο | - | - | - | - |
| Εμπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά | - | - | - | - |
| Κατάστημα, φαρμακείο | - | - | - | - |
| Ινστιτούτο γυμναστικής** | 20 | 15,00 | - | 4,68 |
| Κουρείο, κομμωτήριο** | 3 | 2,25 | - | 0,70 |
| Γραφείο | - | - | - | - |
| Βιβλιοθήκη | - | - | - | - |

Σημείωση: * Αν η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. σε ένα κτίριο (για παράδειγμα ανά κλίνη ή ανά υπνοδωμάτιο), έχει προσδιοριστεί σε μία θερμική ζώνη του κτιρίου (για παράδειγμα υπνοδωμάτιο), δεν πρέπει να προσδιοριστεί ξανά σε άλλη θερμική ζώνη (για παράδειγμα εστιατόριο ξενοδοχείο).

** Στις κατηγορίες Ζ.Ν.Χ. αυτών των χώρων έχει συνυπολογιστεί η συνεχής αλλαγή χρηστών στην διάρκεια του λειτουργικού ωραρίου και ένα ποσοστό χρηστών που δεν καταναλώνει Ζ.Ν.Χ.