

ΠΙΝΑΚΑΣ 40

Ενδεικνυόμενες ποσότητες αέρα για αερισμό χώρων (Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86)

α/α	Είδος χώρου	Καπνίζοντες	Ποσότητα νωπού αέρα
1	Διαμερίσματα συνήθη	Μερικοί	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
2	Διαμερίσματα πολυτελή	Μερικοί	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
3	Κουρεία	Σημαντικός αριθμός	17 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
4	Μπαρ	Πάρα πολλοί	25,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
5	Καταστήματα	Κανένας	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
6	Γραφεία Διευθυντών	Εκτάκτως πολλοί	25,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
7	Εργοστάσια	Κανένας	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
8	Νοσοκομεία, Χειρουργεία	Κανένας	Ειδικός Κλιματισμός
9	Νοσοκομεία, θάλαμοι ασθενών	Κανένας	25,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
10	Νοσοκομεία, χώροι προσωπικού	Κανένας	17 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
11	Δωμάτια ξενοδοχείων	Πάρα πολλοί	25,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
12	Εργαστήρια	Μερικοί	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
13	Χώροι συγκεντρώσεων	Εκτάκτως πολλοί	25,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
14	Γραφεία συλλογικά	Μερικοί	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
15	Γραφεία προσωπικά	Κανένας	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
16	Γραφεία προσωπικά	Σημαντικός αριθμός	25,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
17	Καφέ-BAR	Σημαντικός αριθμός	17 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
18	Εστιατόρια	Σημαντικός αριθμός	17 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
19	Σχολεία, αίθουσες διδασκαλίας	Κανένας	17 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
20	Θέατρα	Κανένας	8,5 m ³ /h ΑΤΟΜΟ
21	Τουαλέτες (εξαερισμός)	-	36m ³ /hm ² δαπέδου

Σημείωση: Στο νόμο 4419/2016 αναφέρονται οι νέοι κανόνες απαγόρευσης καπνίσματος και καθορίζονται οι χώροι στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισμα.