

## ΠΙΝΑΚΑΣ 42

Απαιτήσεις αερισμού (Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86)

Χώρος	Εκτιμώμενα άτομα ανά 100 m <sup>2</sup> επιφάνεια δαπέδου	Απαιτούμενος αερισμός ανά άτομο (m <sup>3</sup> /h)	
		Ελάχιστος	Συνιστώμενος
Μονοκατοικίες			
Καθιστικά, Υπνοδωμάτια	5	8,5	12-17
Κουζίνες, Μπάνια	-	34	50-85
Πολυκατοικίες			
Καθιστικά, Υπνοδωμάτια	7	8,5	12-17
Κουζίνες, Μπάνια	-	34	50-85
Εκπαιδευτικά κτίρια			
Αίθουσες	55	17	17-26
Εργαστήρια	32	17	17-26
Αμφιθέατρα	110	17	26-34
Βιβλιοθήκες	22	12	17-21
Γραφεία	10	12	17-26
Γυμναστήρια	75	34	42-51
Εστιατόρια	110	17	26-34
Βοηθητικοί χώροι	3	8,5	12-17
Νοσοκομεία			
Αίθουσες αναμονής	55	34	42-51
Δωμάτια ασθενών	22	17	26-34
Χειρουργεία	-	34	-
Αίθουσες εξετάσεων	10	50	70-85
Αναρρωτήρια	-	25	-
Γραφεία			
Γενικά	10	25,5	25,5-42,5
Αίθουσες συνδιαλέξεων	65	42,5	51-68
Σχεδιαστήρια	22	12	17-25,5
Αίθουσες αναμονής	32	12	25,5
34Αίθουσες Η/Υ	22	8,5	12-17
Ξενοδοχεία			
Υπνοδωμάτια	5	12	17-25,5
Living Rooms	22	17	25,5-34
Μπάνια	-	34	51-85
Μουσεία	75	12	17-25,5
Οργανισμοί			
Δικαστήρια	75	34	42,5-51,0
Αίθουσες συνδιαλέξεων	75	34	42,5-51,0
Αίθουσες αναμονής	55	34	42,5-51,0
Γραφεία	10	17	25,5-34
Καταστήματα	32	12	17-25,5
Χώροι αποθήκευσης	5	8,5	12-17
Δοκιμαστήρια	-	8,5	17-25,5
Χώροι αποβίβασης-επιβίβασης	10	25,5	25,5-34
Ανελκυστήρες	-	12	17-25,5
Εστιατόρια	75	17	25,5-34
Κουζίνες	20	51	60
Καφετέριες	110	51	60
Μπαρ	150	51	68-85
Συγκοινωνίες			
Αίθουσες αναμονής	55	25,5	34-42,5

Εκδοτήρια εισιτηρίων, Χώροι αποσκευών κλπ.	55	25,5	34-42,5
Πύργοι ελέγχου	55	42,5	50-60
Υπόστεγα αεροπλάνων	2	17	25-34
Συνεργεία	-	17	25-34
<b>Τηλεπικοινωνίες</b>			
TV/RADIO STUDIOS	20	51	60-68
Αίθουσες συνεντεύξεων	100	25,5	34-42,5
Σύνθεση	32	12	17-25,5
Τηλ. κέντρα (Χειροκίνητα)	54	12	17-25,5
Τηλ. κέντρα αυτόματα	-	12	17-25,5
<b>Βιομηχανικοί χώροι</b>		42,5-68	