

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 44

Συνολικός αερισμός για μη θερμαινόμενους χώρους (Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010)

Τύπος αεροστεγανότητας	Παροχή αέρα ανά όγκο μη θερμαινόμενου χώρου [m <sup>3</sup> /h/m <sup>3</sup> ]
Δεν υπάρχουν κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα	0,1
Υπάρχουν κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με επαρκή αεροστεγανότητα	0,5
Υπάρχουν κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με ανεπαρκή αεροστεγανότητα	1,0
Υπάρχουν κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με φθορές και συνεχή αερισμό	3,0

\*Εξαιρούνται τα κουφώματα του λεβητοστασίου που είναι υποχρεωτικά.