

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30

Πίνακας 30.1: Παροχές μέσης τάσης

Τύπος παροχής	Είδος παροχής	Μέσα προστασίας από την πλευρά της παροχής (ΔΕΗ)	Μέσα προστασίας από την πλευρά του καταναλωτή	Μέγιστη ισχύς υποσταθμού
A1	Υπαίθρια	Ασφαλειοαποζεύκτης εναερίου δικτύου με τηκτά 30T	Διακόπτης φορτίου και ασφάλειες μέσης τάσης (εκτόνωσης βραδείας τήξης τύπου T)	630KVA (800 για την περιφέρεια Αττικής)
A2	Υπαίθρια	Διακόπτης απομόνωσης	Διακόπτης φορτίου και ασφάλειες μέσης τάσης ή αποζεύκτης και αυτόματος διακόπτης ισχύος	Ισχύς μεγαλύτερη από 630KVA που το ύψος της περιορίζεται από τις δυνατότητες του δικτύου μέσης τάσης
B1	Στεγασμένη	Διακόπτης φορτίου με ασφάλειες μέσης τάσης (σκόνης)	Αποζεύκτης	Μέχρι 1000 KVA
B2	Στεγασμένη	Αποζεύκτης και διακόπτης ισχύος με προστασία σφαλμάτων φάσεων και γης	Αποζεύκτης ή διακόπτης φορτίου όταν έχουμε μετασχηματιστές που παραλληλίζονται	Πάνω από 1000 KVA. Το ύψος της περιορίζεται από τις δυνατότητες του δικτύου μέσης τάσης

Σημείωση: Αν ο καταναλωτής έχει περισσότερους από έναν μετασχηματιστές (παροχή A ή B), μπορούν υπό προϋποθέσεις να παραλληλίζονται στην πλευρά της χαμηλής τάσης.